

Бестаев Юрий Георгиевич	заместитель генерального директора по реализации газа ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
Водопьянов Евгений Александрович	заместитель генерального директора по продажам электроэнергии ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Волков Алексей Юрьевич	начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации г.Н.Новгорода
Воронцов Сергей Владимирович	первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области
Гущанский Сергей Владимирович	главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС»
Дорофеев Антон Владимирович	заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ОАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»
Козлов Виталий Константинович	технический директор ОАО «Нижегородский водоканал»
Иванов Михаил Алексеевич	главный энергетик ОАО «Теплоэнерго»
Морозов Дмитрий Игоревич	директор Нижегородского филиала ОАО «ТГК-б»
Назарова Наталья Васильевна	генеральный директор ЗАО «Волгаэнергосбыт»
Петров Олег Васильевич	заместитель главного инженера филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Скудняков Владимир Александрович	начальник отдела машиностроения, металлургии и нефтехимии министерства промышленности и инноваций Нижегородской области

Солдатов Геннадий Борисович	заместитель начальника оперативно-распорядительного управления Правительства Нижегородской области
Супернак Владислав Альбертович	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
Усков Сергей Александрович	заместитель руководителя Волжско-Окского Управления Ростехнадзора
Челенков Валерий Сергеевич	заместитель главного энергетика ОАО «Теплоэнерго»
Шангин Игорь Анатольевич	генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»
Яценко Андрей Николаевич	начальника отдела электроэнергетики министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Повестка заседания:

1. Доклад о текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменения, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы.
2. Доклад о ходе подготовки предприятий электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 годов (п.12.8 протокола совещания у Министра энергетики Российской Федерации А.В.Новака от 10.09.2013 №АН-431пр).
3. Доклад о проведенных мероприятиях по восстановлению электроснабжения населенных пунктов и социально-значимых объектов Нижегородской области обесточенных 13.10.2013 в следствии падения деревьев на линии электропередач при усилении ветра (письмо ГУ МЧС России по Нижегородской области от 16.10.2013 №11299-1-16).
4. Доклад о проведенных мероприятиях по восстановлению электроснабжения многоквартирных домов и социально-значимых объектов по ул. Верхнепечерская, ул. Богдановича, ул. Лопатина, ул. Касьянова, Казанское шоссе и п. Александровская слобода

г.Н.Новгорода, обесточенных 26.10.13 в 05:35 мск. в следствие повреждения кабельных линий бкВ. (письмо оперативно-распорядительного управления Правительства Нижегородской области от 30.10.2013 №605-01-785/13).

По первому вопросу выступил: Лазебников Д.В.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о некачественно проведенном ремонте Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (доклад технической инспекции ЕЭС на Всероссийском селекторном совещании субъектов электроэнергетики 13.11.2013):

- турбоагрегат ст. № 6. Капитальный ремонт: 2012 год. Дефект главного маслонасоса (более 40% износ профиля зубьев вала и шестерней зубчатой полумуфты).

- турбоагрегат ст. № 8. Капитальный ремонт: 2011 год. Коробление цилиндра высокого давления.

2. Министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области совместно с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» обеспечить контроль за реализацией проекта по строительству ЛЭП 500 кВ «Костромская ГРЭС – Нижегородская».

3. Филиалу «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» обратить внимание на реализацию программ организации систем сбора и передачи информации и мероприятий, связанных с реконструкцией противоаварийной автоматики, при корректировке своих инвестиционных программ.

По второму вопросу выступили: Гушанский С.В., Петров О.В., Морозов Д.И., Дорофеев А.В., Беляев А.Ф., Шангин И.А., Усков С.А.

Решили:

1. Филиалу «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» завершить работу по реконструкции ВЛ 110 кВ «Перевоз-Бутурлино».

Срок: 29.11.2013

2. Министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области провести работу с главами муниципальных образований своевременно не разместившими информацию в автоматизированную информационную систему предоставления отчетности муниципальными образованиями (АИСОПМО).

Срок: 02.12.2013

3. Нижегородскому филиалу ОАО «ТГК-6» выполнить замену главного маслососа турбоагрегата ст.№6 Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6».

Срок: 14.12.2013

4. Рекомендовать администрациям г.Н.Новгорода, городского округа города Дзержинска, городского округа город Арзамас завершить работу по разработке и утверждению схем теплоснабжения г.Н.Новгорода, г.Дзержинска, г.Арзамас.

По третьему вопросу выступили: Петров О.В., Солдатов Г.Б.

Решили:

1. Филиалу «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» представить в Правительство Нижегородской области предложения по расширению просек ВЛ для повышения надежности электроснабжения потребителей на территории Нижегородской области.

Срок: 02.12.2013

2. Министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области организовать проведение совещания у заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.В.Аверина по вопросу расширения просек ВЛ для повышения надежности электроснабжения потребителей на территории Нижегородской области.

Срок: 09.12.2013

По четвертому вопросу выступил: Петров О.В., Аксиныин В.Б.

Решили:

Заслушать на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области главу администрации г.Н.Новгорода о проделанной работе по регистрации бесхозных электросетевых объектов на территории г.Н.Новгорода.

Руководитель штаба

А.В. Аверин

Ответственный секретарь штаба

И.В. Бахарев